



# COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 11 DEL 05.07.2017

**OGGETTO: ASSENSO ALLA VARIANTE URBANISTICA COMPRESA NELLA 'V.I.A.' RELATIVA ALLA CENTRALE IDROELETTRICA DENOMINATA 'TRAVERSA CAMPORE'.**

L'anno **duemiladiciassette** addì **cinque** del mese di **luglio** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P		8 - FONTANA ELISABETTA	P	
2 - NUCCI MANUELA	P				
3 - FIOCCHI MARCELLO	P				
4 - BARTOLINI LORENZO	P				
5 - FERRARI MATTEO	P				
6 - BENASSI CLAUDIO	A				
7 - SANTI GIACOMO	P				

Totale presenti **7**

Totale assenti **1**

Assiste alla seduta il Segretario Dott. **MIGLIORI MANUELA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la L.R. n. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”;

**Considerato** che per il Comune di Montecreto è in vigore alla data attuale il P.R.G. approvato a suo tempo con delibera G.R. n. 2219 del 26/05/1982;

**Dato atto** che a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 13/2015 le competenze in materia di V.I.A. già attribuite alla PRvincia sono state attribuite alla Regione Emilia-Romagna previa istruttoria di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC);

**Premesso** che:

- il giorno 21/12/2015 la Società NoiEnergia Srl ha presentato alla Provincia di Modena domanda per avviare la Procedura Unica ai sensi del vigente art. 12 del D.Lgs. 387/2003, e contestualmente la Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del Titolo III della L.R. 9/99 “Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale”, del progetto di impianto idroelettrico sul Torrente Scoltenna, denominato “TRAVERSA CAMPORE”, nei Comuni di Montecreto e Lama Mocogno (MO);

- Il progetto appartiene alla categoria della LR.9/99: B.2.12) “Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 KW”, inoltre, ricade in “aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche” (L.R. 9/99 art. 4 comma 1 lettera b) punto 9), pertanto è sottoposto a VIA, ai sensi dell’art.4 della medesima Legge;

- Il progetto prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente da realizzarsi presso una briglia esistente sul Torrente Scoltenna. Le principali opere dell’impianto (opera di presa, condotta interrata, edificio della centrale, canale di scarico e passaggio per la fauna ittica) sono poste all’interno dell’alveo o immediatamente fuori da questo in sponda destra nel Comune di Montecreto. Solamente un piccolo tratto della briglia esistente, interessato da una paratoia mobile, è situato nell’alveo del Torrente Scoltenna e ricade nel territorio del Comune di Lama Mocogno. L’opera si completa con la costruzione di una cabina elettrica di consegna MT e di un cavidotto di MT interrato di lunghezza 523 metri dalla cabina elettrica al palo di allacciamento e 418 m dall’impianto alla cabina elettrica, al di sotto della viabilità di accesso all’impianto.

L’area è identificata al Catasto Terreni del Comune di Montecreto al Foglio 9 mappali 2-3, ed in area demaniale. L’elettrodotta di allacciamento interessa un tratto della strada comunale Via Casa Camoscio ed i terreni identificati al Catasto Terreni del Comune di Montecreto (Mo) al Foglio 9, mappali 3, 4, 5, 99, 100, 109, 110, 346, 344, 15, 16, 17, 309, 19, 22 e Foglio 7 mappale 329;

- L’area dove è prevista la realizzazione dell’impianto idroelettrico è classificata nel P.R.G. vigente come Art. 37 “Aree di rispetto per le zone d’acqua”;

- Il progetto consiste nella realizzazione di una centrale idroelettrica presso una briglia esistente in destra idraulica del Torrente Scoltenna, in Comune di Montecreto.

I dati principali dell’impianto possono essere riassunti come segue:

Salto legale o di concessione 5,45 m

Deflusso Minimo Vitale (DMV) 1,02 mc/sec

Portata massima derivabile 8,0 mc/s

Portata media derivabile (o nominale) 3,349 mc/s

Potenza elettrica massima 400 kW

Potenza elettrica media (di concessione) 179,06 kW;

- il proponente ha richiesto l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui terreni interessati dal progetto, ha presentato il relativo Piano Particellare di Esproprio ed ha richiesto la definizione della variante al vigente strumento urbanistico comunale

nell'ambito della procedura. Contestualmente alle pubblicazioni sul BURERT n.178/2016 e n.388/2016, pertanto, sono state inviate ai proprietari dei terreni interessati le relative comunicazioni di avvio del procedimento;

**Vista** la deliberazione Giunta Regionale n. 892 del 21/06/2017 "PROVVEDIMENTO DI VIA DEL PROGETTO "IMPIANTO IDROELETTRICO IN DENOMINATO TRAVERSA CAMPORE SUL TORRENTE SCOLTENNA, NEI COMUNI DI MONTECRETO E LAMA MOCOGNO (MO)" PROPOSTO DALLA SOCIETÀ NOIENERGIA SRL - PRESA D'ATTO DELLE DETERMINAZIONI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI" con la quale si è conclusa positivamente, ai sensi dell'art. 16 L.R. 9/99, la procedura di V.I.A. poiché l'intervento secondo gli esiti della conferenza di servizi conclusasi il 29/03/2017 è risultato ambientalmente compatibile;

**Visto** il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000 e alla regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis c.1 del D.Lgs. 267/2000;

**CON** voti unanimi legalmente espressi;

### **DELIBERA**

- 1) Di prendere atto che la procedura di V.I.A. del progetto Impianto idroelettrico sul Torrente Scoltenna, denominato "TRAVERSA CAMPORE", nei Comuni di Montecreto e Lama Mocogno (MO), si è conclusa con esito positivo come da delibera Giunta Regionale n. 892 del 21/06/2017;
- 2) Di approvare in conformità all'art. 17 della L.R. n. 9/99 la localizzazione, e la conseguente variante al P.R.G. dell'impianto idroelettrico "TRAVERSA CAMPORE" sul Torrente Scoltenna anche ai fini dell'approvazione del vincolo preordinato all'esproprio, come rilevabile dagli elaborati depositati e secondo la proposta approvata dalla Conferenza dei Servizi nella procedura di V.I.A.;
- 3) Di stabilire che successivamente si provvederà a coordinare gli elaborati di P.R.G. con la presente variante, modificando la tavola 9, per l'individuazione dell'opera di interesse pubblico consistente nella realizzazione della centrale idroelettrica TRAVERSA CAMPORE e opere connesse sul Torrente Scoltenna così come proposta nell'estratto P.R.G. allegato alla presente deliberazione.
- 4) Di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia-Romagna ed ARPAE – SAC di Modena per gli adempimenti di competenza;
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione, previa unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE  
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. MIGLIORI MANUELA**

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:  
Addì, 12/07/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. MIGLIORI MANUELA**

**Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.**

### **ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il . . .

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. MIGLIORI MANUELA**