



SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO: DETERMINA N. 104 DEL 20/09/2017

DETERMINAZIONE N° _____ DEL _____

OGGETTO: **IMPEGNO DI SPESA SISTEMAZIONE PANNELLI DANNEGGIATI
IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMUNALE DI VIA TONARONE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che la manutenzione e gestione dei due impianti fotovoltaici di Via Tonarone di proprietà comunale sono stati affidati alla ditta **PRO ENERGY GROUP SNC** di Pavullo n/F. (MO) – Via G. Minelli n. 12 – P.I.:03176800369;

Considerato che la ditta **PRO ENERGY GROUP SNC**, durante la manutenzione ordinaria, ha verificato il distacco di n. 4 moduli e di un cavo stringa su uno dei due impianti fotovoltaici;

Dato atto che la suddetta ditta ha comunicato la necessità di eseguire un test sulla protezione di interfaccia installata su ogni impianto, richiesto da **INRETE Spa**, distributrice dell'energia prodotta dall'impianto: tale prova viene eseguita tramite uno strumento (cassetta prova relè) che simula particolari situazioni e verifica i tempi e le soglie di risposta del dispositivo; viene generato un report da inviare al gestore;

Ritenuto opportuno provvedere alla sostituzione dei pannelli danneggiati ed effettuare la verifica richiesta, si è invitata la ditta **PRO ENERGY GROUP SNC** a presentare offerta, dalla quale risultano i seguenti importi:

- €. 200,00# per il ripristino dell'impianto
- €. 300,00# per la verifica di ciascun impianto

per totali €. 800,00#, oltre a IVA 22%, per un complessivo di €. 976,00#;

In conformità a quanto previsto dall'art. 36 – comma 2 lett. a – e art. 63 – comma 5 – del D.Lgs. n. 50/2016 ;

Visto il T.U. sull'ordinamento delle leggi degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000 e s.m e i.);

Vista la propria competenza ai sensi del Provvedimento del Sindaco in data 02/01/2017, n. 2 con il quale la responsabilità dell'Area Tecnica/Manutentiva del Comune di Montecreto viene mantenuta in capo al Geom. Giuseppe Ballotti;

D E T E R M I N A

- 1) Di affidare alla ditta **PRO ENERGY GROUP SNC** di Pavullo n/F. (MO) – Via G. Minelli n. 12 – P.I.:03176800369 – il ripristino dell'impianto fotovoltaico di Via Tonarone, dal quale si sono staccati n. 4 moduli e un cavo stringa, e l'esecuzione del test sulla protezione di interfaccia installata su entrambi gli impianti, richiesto da **INRETE Spa**, per un importo di €. 800,00#, oltre a I.V.A. 22% per €. 176,00# per complessivi €. 976,00#;
- 2) Di imputare nel bilancio 2017 la somma di €. 976,00# al cap. 3990 del Bilancio 2017, dove trovasi la necessaria disponibilità finanziaria;



3) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2017.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Ballotti. Giuseppe

CIG: Z6E1F9C6FA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sul presente atto.

Montecreto, li _____

Il Responsabile del Servizio
Ballotti Geom. Giuseppe

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sopra citato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria.

Il presente atto, dalla seguente data, diviene pertanto esecutivo.

Montecreto, li 20/11/17

Il Responsabile del Servizio
Castelli Dr.ssa Angiolina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montecreto in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecreto, _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO