



Settore : TECNICO MANUTENTIVO
UFFICIO TECNICO – DETERMINA N. 111 DEL 10/10/2017

DETERMINAZIONE N° _____ DEL _____

OGGETTO: **IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LAMPIONI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BOCAVA CAPOLUOGO.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria determina n. 93 del 08/08/2017, con la quale si affidava la fornitura di n. 3 lampioni e n. 3 pali da collocare in Via Bocava del Capoluogo di Montecreto alla ditta ELFI SPA con sede in Forlì - Via Copernico n. 107 – P.I.: 02698210404 – per un importo di €. 913,50# oltre a IVA 22% per €. 200,97# e così per totali €. 1.114,47#. ;

VISTA la propria determina n. 103 del 18/09/2017, con la quale si è affidato allo Studio Associato di Tecnica Industriale MINGHELLI di Vignola – Via Locatelli n. 122 – P.I.: 02684250364 – nella persona di p.i. Cavazzuti Tiziano, la predisposizione del progetto definitivo del nuovo tratto dell'impianto di pubblica illuminazione di Via Bocava e dello schema esecutivo del quadro elettrico di Via Circonvallazione Sud;

CONSIDERATO che il perito Cavazzuti per Via Bocava ha proposto di aumentare l'altezza dei pali da mt. 4 a 5,5, collocare un quarto palo e utilizzare i corpi illuminanti con biregolazione, per cui si è contattata la ditta ELFI SPA con sede in Forlì - Via Copernico n. 107 – P.I.: 02698210404 – per richiedere un preventivo e la loro migliore offerta è stata pari a €. 1.355,28# oltre a IVA 22% per €. 298,16# e così per un totale di €. 1.653,44#;

RITENUTO OPPORTUNO impegnare la differenza di €. 538,97# (IVA compresa);

CONSIDERATO, inoltre, che l'Amministrazione Comunale ha proposto a questo ufficio di sostituire il corpo illuminante dell'illuminazione pubblica della borgata "Le Serre" in frazione Acquaria, costituito da kit fotovoltaico-batteria, con una nuova armatura a led da collocare sui due pali esistenti, predisponendo un allaccio a rete elettrica fissa;

RICHIESTE indicazioni tecniche al Perito Cavazzuti, lo stesso ha proposto apparecchi con temperatura di colore di 3000K, al fine di avere una luce più calda e gradevole essendo una zona residenziale, in classe II (doppio isolamento) in modo da evitare l'impianto di messa a terra e ridurre al minimo di disservizi per guasto di isolamento;

CONTATTATA la ditta ELFI SPA e richiesto il preventivo di spesa per la fornitura del materiale necessario all'allaccio al contatore di HERA SPA e per i nuovi corpi illuminanti, la offerta pervenuta è pari a €. 1.305,84# (IVA 22% compresa);

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z141FAB772;

VISTI il vigente Regolamento di Contabilità, il Decreto Legislativo n. 267/2000 e in conformità a quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la propria competenza ai sensi del Provvedimento del Sindaco in data 02/01/2017, n. 2 con il quale la responsabilità dell'Area Tecnica/Manutentiva del Comune di Montecreto viene mantenuta in capo al Geom. Giuseppe Ballotti;

D E T E R M I N A

