



Settore : TECNICO MANUTENTIVO

UFFICIO TECNICO – DETERMINA N. 188 DEL 18/12/2023

\*\*\*\*\*

DETERMINAZIONE N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI SUGLI STRUMENTI INFORMATICI COMUNALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che è necessario intervenire sulle strutture informatiche del nostro comune, nello specifico:

- 1) le batterie del gruppo trifase in uso devono essere sostituite e devono essere sistemati i connettori danneggiati;
2) deve essere sistemato il centralino telefonico, mediante configurazione dei gruppi di risposta e chiamate in ingresso, secondo nuove esigenze;
3) fornitura materiale necessario al sistema di videoconferenza;

Visto:

- Part. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 che stabilisce comma a) prevede l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Ravvisata la necessità di procedere, si è richiesto alla ditta P.C.Line SNC di Pavullo n/F. - Via Giardini Sud n. 184 - P.I.: 01796680369 -, che ci fa assistenza informatica, preventivo di spesa; l'importo proposto dalla ditta è pari a €. 5.588,66# oltre a IVA, che comprende la fornitura di un nuovo gruppo trifase Eaton 8KW 10KVA, in quanto non vi è convenienza economica nel sistemare quello in nostro uso;

Ritenuto opportuno affidare la fornitura e configurazione di quanto sopra riportato alla ditta P.C.Line SNC di Pavullo n/F. - Via Giardini Sud n. 184 - P.I.: 01796680369 - per l'importo complessivo di €. 5.588,66# oltre a IVA 22% €. 1.229,51# per totali €. 6.818,17#;

Vista la propria competenza ai sensi del Provvedimento del Sindaco in data 31/07/2023 n. 3, con il quale la responsabilità dell'area tecnica/manutentiva del Comune di Montecreto viene mantenuta in capo all'Arch. Covili Noemi;

DETERMINA

DI AFFIDARE la fornitura e configurazione di:

- 1) nuovo gruppo trifase Eaton 8KW 10KVA;

