



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



UFFICIO TECNICO

Prot. n. 4899

ORDINANZA N. 8 DEL 09/12/2020

IL SINDACO

Premesso:

che in data 13/11/2020 con prot. n. 4531 è pervenuto telematicamente alla PEC del Comune di Montecreto il rapporto informativo dell'ARPAE prot. n. 164606/2020 del 13/11/2020 con il quale informano il Comune di Montecreto di aver effettuato dei sopralluoghi e misurazioni sonore presso un'abitazione posta in Via Piave n. 19 di Acquaria (MO);

che tali misurazioni sono state effettuate a seguito di segnalazione di privati cittadini relativamente ai disturbo proveniente dagli impianti di raffreddamento delle celle di stagionatura dei prosciutti della Ditta contigua;

Viste le misurazioni e le valutazioni prese dai tecnici dell'ARPAE e riportate nel rapporto sopra citato, che segnalano superamenti dei limiti della pressione sonora nella zona;

Constatato che occorre emettere un provvedimento ordinativo per la presentazione di una relazione di impatto acustico, a firma di un tecnico competente in acustica, ed una ipotesi di bonifica ambientale atta al contenimento del rumore prodotto, tenendo in considerazione il massimo apporto acustico prodotto dagli impianti (stagione estiva) e i ricettori limitrofi più prossimi allo stabilimento.

Richiamata la normativa di riferimento, L. 447/95 e relativi Decreti attuativi;

INGIUNGE

Alla Ditta **CASA MONTORSI SRL** - P.IVA: 01286750367, con sede a Vignola (MO), in Via Frignanese n° 137/139, in qualità di proprietario dell'immobile sito ad Acquaria (MO) in Via Piave n. 7, dove ha sede un'unità locale, identificato catastalmente al foglio 11 mappale 73 del Comune di Montecreto, di provvedere **entro 30 giorni** dal ricevimento (notifica) del presente provvedimento alla presentazione di una relazione di impatto acustico ed una ipotesi di bonifica ambientale atta al contenimento del rumore prodotto, tenendo in considerazione il massimo apporto acustico prodotto dagli impianti (stagione estiva) e i ricettori limitrofi più prossimi allo stabilimento.

Tale documentazione, sottoscritta da un tecnico competente in acustica, dovrà essere inviata al Comune di Montecreto, per le valutazioni di competenza e per conoscenza ad ARPAE; gli interventi di bonifica previsti dovranno essere attuati entro un termine di 90 giorni dalla loro approvazione da concordarsi con l'Ufficio Tecnico del Comune di Montecreto (MO) ed ARPAE, nel rispetto della normativa vigente.

COME PRESENTARE RICORSO

Contro il presente provvedimento si può presentare Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Bologna, entro 60 giorni dalla data di notificazione, o, in alternativa, Ricorso al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notificazione.



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



10 UFFICIO TECNICO

COME RICHIEDERE INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni o chiarimenti può rivolgersi a:
Responsabile del procedimento Geom. Massimiliano Cirelli
Referente tecnico Geom. Augusto Pancani
Tel. 0536-63722 int. 3
Email: ufficiotecnico@comune.montecreto.mo.it

IL SINDACO
Bonucchi Leandro

DA NOTIFICARE A:

Ditta **CASA MONTORSI SRL** - P.IVA: 01286750367, con sede a Vignola (MO), in Via Frignanese n° 137/139.
Pec: amministrazione@cert.casamontorsi.it

E PER CONOSCENZA A:

ARPAE – Distretto Area Sud Maranello - Pavullo – I.F. Presidio Territoriale Pavullo n/F.

LEGGE SULLA TUTELA DELLA PRIVACY

I vostri dati sono conservati e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti di Legge relativi alle procedure edilizie.